**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).**
**Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12**
**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)**
**Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А**
**тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru**
**Испытательный лабораторный центр**
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
**№ РОСС RU.0001.513710**

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ
_____ М.Г. Михеева
«04» апреля 2022г.

М.П.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
## № 942 от «04» апреля 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая
Заказчик: ООО «Водосети»
Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа. ул. Черняховского, д. 19
Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19
Дата и время отбора образца испытаний: 30.03.2022 10:50
Дата и время доставки образца испытаний: 30.03.2022 13:00
Основание для отбора: заявка б/н от 17.02.2022
НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СанПин 2.1.3684-21 (основание: протокол отбора проб № 50-Ю от 30.03.2022)
Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 12, Ивановская область, Южский район, д. Нефедово (станция 2го подъема)
(наименование, фактический адрес)

| Код образца испытаний: | ЮЖ.1.2.30.03.22.942.АС.03.Д |
|---|---|

Изготовитель: ООО «Водосети», Ивановская область, г. Южа. ул. Черняховского, д. 19
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: 30.03.2022 Номер партии: _____
Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 2 л
Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутыль из стекла
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: протокол отбора проб № 50-Ю от 30.03.2022)
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная (при t 5°±1°С)
Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан.врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.
Дополнительные сведения: _____
Специалист ответственный за оформление протокола: _____ /Телегина И.А/
( подпись, Ф. И. О.)



Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.
Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний: ЮЖ.1.30.03.22.942.АС.03.Д.

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата начала испытаний: | | 30.03.2022. | Дата окончания испытаний: | | 01.04.2022. |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95) | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | Методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при $20^0$С | 0 | ≤ 2 | балл | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при$60^0$С | 1 | ≤ 2 | балл | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | 1,9 ± 0,8 | ≤ 20 | град | ПНДФ 14.1:2:4.207-04 |
| 4 | Мутность | < 0,1 | ≤ 1,5 | мг/дм$^3$ | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |
| 5 | Железо | 0,18 ± 0,04 | ≤ 0,3 | мг/дм$^3$ | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| Должность | | ФИО | | Подпись | |
| Фельдшер-лаборант | | Лабцова Л.А. | | | |
| Заведующая лабораторией | | Хромова И.Н. | | | |
| общее количество страниц 3; страница 2 | | | | | |

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний: ЮЖ.2.30.03.22.942.АС.03.Д

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата начала испытаний: | | 30.03.2022 | Дата окончания испытаний: | | 01.04.2022 |
| № п/п | Определяемые показатели | Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95) | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | Методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 $см^3$ | п.8.3.МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | Менее1 | не более 50 | КОЕ/ $см^3$ | п.8.1.МУК 4.2.1018-01 |
| Должность | | ФИО | | Подпись | |
| Лаборант | | Стрелкова Л.А. | | | |
| Врач-бактериолог | | Устинова Е.С. | | | |
| Заведующая лабораторией | | Хромова И.Н. | | | |
| общее количество страниц 3 ; страница 3 | | | | | |

**Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.**